

NORDEN

BRANDSCHUTZPLAN

Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt. Änderungen sind nur mit Zustimmung des Planerstellers zulässig.

BRANDSCHUTZINGENIEURE

B.sc. Daniel Kuhn
Sicherheit- und Gefahrenabwehr

Schützenstraße 7b
06458 Hedersleben
06458 Hedersleben
Projekt: Harzlandhalle
Harzburger Str. 24a, 38871 llsenburg (Harz)

Bauher: Ilsenburger Freizeit-Bau GmbH
Harzburger Str. 24, 38871 llsenburg
Brandschutzkonzept 1915 - 01/0 - Anlage 3
Bestuhlungsplan 1

BRANDSCHUTZINGENIEURE
B.sc. Daniel Kuhn
Sicherheit- und Gefahrenabwehr
Si

feuerbeständige, raumabschließende Bauteile (REI90)

feuerbeständige Bauteile auch unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung (REI90-M)

feuerhemmende Bauteile (EI30)

vertikaler Reitungsweg

Treppenraum, brandschutztechnisch geschützt, erreichbare Geschosse

Feuerschutztür (EI230-S200-C5 [D])

Feuerschutztür (EI230-S200-C5 [D])

Natürliche Rauchabzungsanlage (NRG)

Natürliche Rauchabzungsanlage (NRG)

Natürliche Rauchabzungsanlage, Bedienstelle

Wandhydrant, Typ F

Feuerschutz- und Rauchschutzschießend (EI230-S200-C5 [D])

Natürliche Rauchabzungsanlage, Bedienstelle

Wandhydrant, Typ F

Feuerschutz- und Rauchschutzschiebetor

EI230-S200-C5 [D])

Notausgang

Notausgang

Rettungsfenster (1,20 m Höhe, 0,90 m Breite, Brüstungshöhe max. 1,20 m)

Standort Sicherheitsbeleuchtung

Standort Sicherheitskennzeichen

max. Fluchtweglänge

Standort Flucht- und Rettungsplan